

Nagłowice 08-08-2017r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Zgodnie z art. 38 poz. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami) zwracam się o sprecyzowanie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice” - opublikowanego 28.07.2017 roku pod pozycją ZP.271.9.2017.

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuszcza oczyszczalnie zarówno jedno, jak i dwu-zbiornikowe?

Odp.1 : Z uwagi na warunki techniczne i miejscowe zostały dobrane oczyszczalnie które spełniają specyficzne warunki panujące na danej działce i w danej lokalizacji. Zamawiający wymaga aby zamówienie było zrealizowane zgodnie z wytycznymi SIWZ, dokumentacji projektowej i STWIORB.

Pytanie 2. Jakie zużycie energii elektrycznej powinno charakteryzować dopuszczone urządzenia?

Odp. 2: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunków, zużycie energii winno zapewniać prawidłową pracę oczyszczalni.

Pytanie 3. Czy wszystkie wymagane parametry jakościowe zbiornika, parametry oczyszczania, energochłonności, muszą być potwierdzone w raporcie z badań na zgodność z normą 12566-3?

Odp. 3: Parametry jakościowe urządzeń oczyszczalni muszą być potwierdzone w raporcie z badań na zgodność z normą 12566-3

Pytanie 4. Jaka powinna być minimalna średnica pokrywy rewizyjnej oczyszczalni w celu wykonania czynności serwisowych?

Odp. 4: Zamawiający nie narzuca wymogów w danym zakresie , jednak średnica pokrywy musi umożliwiać sprawną eksploatację urządzeń.

Pytanie 5. Czy oferowane oczyszczalnie powinny być badane w warunkach mokrych i czy musi być to potwierdzone w raporcie z badań?

Odp. 5: Wymagania dotyczące raportów zostały jasno określone w dokumentacji projektowej oraz STWIORB i SIWZ. Zamawiający nie przewiduje zmian w powyższym zakresie

Pytanie 6. W związku z tym, że zbyt długie przetrzymywanie ścieków w osadniku gnilnym może przyczynić się do powstawania uciążliwych zapachów oraz niekorzystnie wpływać na procesy biologiczne zachodzące w reaktorze, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści oczyszczalnię o pojemności mniejszej niż określone w SIWZ 4,5 m³, przy zachowaniu zaprojektowanej przepustowości, liczby RLM oraz wysokiej efektywności oczyszczania potwierdzonej wynikami badań?

Odp. 6: Zamawiający nie dopuszcza oczyszczalni o pojemności mniejszej niż określone w SIWZ i dokumentacji projektowej

Z upoważnienia Wójta Gminy
INSPEKTOR

inż. Anna Klimczak