

Nagłowice 08-08-2017r.

Znak sprawy: ZP.271.9.2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nagłowice”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania następującej treści:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pyt. 1 Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania techniczne które nie są zgodne z normą PN-EN12566-3+A2:2013 natomiast spełniają normę PN-EN 12566-6:2013-06 lub PN-EN 12566-6:2013-10 urządzeń wykonanych z elementów prefabrykowanych, stosowanych jako drugi stopień oczyszczania odpływu z osadników gnilnych zgodnych z EN 12566-1?

Odp. 1: Zamawiający dopuszcza tylko rozwiązania techniczne które są zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.

Pyt. 2: Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie było w całości przebadane na zgodność z normą 12566-3+A2:2013?

Odp. 2: Tak.

Pyt. 3: Czy na potwierdzenie spełnienia kryteriów którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, będzie wymagał załączenia do oferty pełnych raportów z badań z zakresie: wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, trwałości, reakcji na ogień, wytrzymałości konstrukcji, energochłonności wykonanych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013?

Odp. 3: Tak. Zamawiający będzie wymagał załączenia do oferty pełnych raportów z badań z zakresie: wodoszczelności, skuteczności oczyszczania, trwałości, reakcji na ogień, wytrzymałości konstrukcji, energochłonności wykonanych zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013

Pyt. 4: Czy na potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych urządzeń Zamawiający, będzie wymagał załączenia do oferty pełnych opisów technicznych, DTR, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń? Jeżeli nie to na jakiej podstawie Zamawiający oceni równoważność urządzeń?

Odp. 4: Na potwierdzenie spełnienia parametrów technicznych urządzeń Zamawiający, będzie wymagał załączenia do oferty pełnych opisów technicznych, DTR, instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń.

Pyt. 5: Czy zamawiający dopuści urządzenia których złoże zraszane pasywnie ma mniejszą powierzchnię zraszania patrząc na rzut z góry, niż złoże zaprojektowane?

Odp. 5: TAK, ponadto Zamawiający wymaga aby urządzenia były zgodne z obowiązującą normą PN-EN12566-3+A2:2013

Pyt. 6: Czy Zamawiający dopuści urządzenia SBR hybrydowe o mniejszych pojemnościach zbiorników niż wymienione w dokumentacji projektowej? Jeżeli tak to jakie minimalne pojemności mogą posiadać urządzenia równoważne?

Odp. 6: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń SBR hybrydowych o pojemnościach zbiorników mniejszych niż w dokumentacji projektowej i SIWZ

Pyt. 7: Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klauzuli tajemnicy w stosunku do raportów z badań lub DTR urządzeń?

Odp. 7: Zamawiający nie dopuszcza zastosowania klauzuli tajemnicy w stosunku do raportów z badań lub DTR urządzeń

Z upoważnienia Wójta Gminy

INSPEKTOR


inż. Anna Klimczak