



**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Jędrzejowie**
ul. Reymonta 5, 28-300 Jędrzejów

Nagłowice, dn. 10 sierpnia 2022 r.

PZ.52806.11.2022

PROTOKÓŁ
ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 ze zm.), oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) zostały przeprowadzone w dniu 10 sierpnia 2022 roku przez:

- 1) asp. mgr inż. Krzysztof Pazera – st. insp. sztab. ds. kontrolno-rozpoznawczych
legitymacja służbowa nr 11/2019

legitymujący się upoważnieniem numer PZ.52806.11.2022 z dnia 21 lipca 2022 roku, wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie, czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Gminy w Nagłowicach, ul. M. Reja 9, 28-362 Nagłowice

obiekt:

Sieć hydrantowa - hydranty zewnętrzne przeciwpożarowe zlokalizowane na terenie gminy Nagłowice

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego
Urząd Gminy w Nagłowicach, ul. M. Reja 9, 28-362 Nagłowice	Kuzia Tomasz - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Gminy Nagłowice

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Nie dotyczy	Nie dotyczy

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczy:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno - rozpoznawczych:

Na podstawie rocznego planu czynności kontrolno-rozpoznawczych na 2022 rok.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Hydranty przeciwpożarowe zewnętrzne zlokalizowane na terenie gminy Nagłowice.

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1 Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

- Kuzia Tomasz - Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej Gminy Nagłowice

2 Charakterystyka:

- Na terenie gminy Nagłowice skontrolowano hydrantów,
- Na 150 skontrolowanych hydrantów 6 jest niesprawnych – 2 szt. Nagłowice, 2 szt. Brynica Mokra, 2 szt. Czciniec.
- Od 2017 roku na terenie gminy doszło 124 nowych hydrantów w miejscowościach: Nagłowice 4, Czciniec 1 szt., Deszno 1 szt., Caców 22 szt., Ciemo 2 szt., Nowa wieś 2 szt., Rejowiec 3 szt., Zdanowice 6 szt., Zagórze 7 szt., Nagłowice 15 szt. Deszno 17 szt., Trzciniec 24 szt., Warzyn II 3 szt., Rakoszyń 17szt.,

3 Warunki ewakuacji:

- Nie dotyczy

4 Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2017 roku
W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5 Czynności zabronione:

Nie stwierdzono

6 Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7 Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8 Protokoły potwierdzające sprawność hydrantów ppoż. na terenie miasta:

Przedstawiono do wglądu wrywkową kontrolę hydrantów ppoż. Przeglądy przeprowadza [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE]. Bez uwag.

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOŚCI

1.	6 niesprawnych hydrantów wskazanych w pkt. 2 protokołu	☐ usunięto w trakcie kontroli
Zaznacza się, iż zakres nieprawidłowości może ulec zmianie po zapoznaniu się Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie z materiałem dowodowym w sprawie.		
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami: Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń pouczone osobę obecną przy kontroli o konieczności niezwłocznego usunięcia wymienionych niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi i powiadomienia o tym fakcie Komendanta Powiatowego PSP w Jędrzejowie.		

Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany oświadcza, że podczas weryfikacji plomb na hydrantach każdorazowo sprawdzana jest sprawność poprzez odkręcenie zasuw oraz przepłukanie.

Kontrolowany oświadcza również że niesprawne hydranty zostaną naprawione w przeciągu 30 dni.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 3 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez-zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Z up. Wójta Gminy Nagłowice
Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej

inż. Tomasz Kuzia

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

GMINA NAGŁOWICE
28-362 Nagłowice, ul. Mikołaja Reja 9
NIP: 656-22-13-721; Regon: 291010398
woj. świętokrzyskie

Starszy Inspektor Sztabowy
ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

as. mgr inż.
Krzysztof Pazera

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)